发电机维修项目需求

一、项目内容

1. 名词解释:

甲方: 广东省英德市人民医院

乙方: 提交项目报价的供应商

2. 工期: 合同签订之日起15天

3. 项目范围:

1) 城南门诊90KW三菱发电机组漏油维修;

- 2) 旧电房500KW康明斯发电机组运行时风扇轮毂部位异响维修;
- 3) 外科楼1200kw康明斯发电机组: 1#和3#两个机组的市电孚充模块故障维修 更换。
- 4. 项目类型:包工包料包干价

二、项目要求

- 1. 城南门诊90KW三菱发电机组漏油、旧电房500KW康明斯发电机组运行时 风扇轮毂部位异响、外科楼1#和3#1200kw康明斯发电机组市电孚充模块等 故障的维修(含配件的更换及机组的调试运行)。
- 2. 工程量见附件,配件材料采用原厂配件,施工前乙方需向甲方提交配件合格证及检验报告。
- 3. 乙方在施工期间必须严格遵守甲方在消防、水电安全等方面的相关管理规定,确保安全施工。
- 4. 乙方应为施工人员购买人员意外险 (100万/人), 期限与项目合同期同步。
- 5. 项目质保期一年, 自甲乙双方验收之日起算。

三、费用及支付方式

项目费用包含项目实施过程中产生的安装/调试服务、配件材料、人员保险和其他要求部分的费用,甲方不再另行支付其他费用。

合同签订后支付合同金额的 30%作为预付款 , 完工验收并通过结算后支付
65% , 5%履约保证金在保修期满后支付。