

项目	内容	评分标准	总分 值	评 分
人员资质	持证（低压电工作业/高空作业证）上岗	如不符合要求，每发现一次扣除 2.5 分	5	
维保清洗	每天巡查	未提交维保记录，每发现一次扣除 2.5 分	10	
		有故障或异常不汇报，每发现一次扣除 5 分		
		每天巡查，如不符合要求 直接扣除 10 分		
	定期清洗机组每年一次	未提交维保记录，每发现一次扣除 5 分	15	
		有故障或异常不汇报，每发现一次扣除 5 分		
		未符合清洗次数要求， 直接扣除 15 分		
	定期清洗机组太阳能板每季度一次	未提交维保记录，每发现一次扣除 3 分	15	
		有故障或异常不汇报，每发现一次扣除 5 分		
		未符合清洗次数要求， 直接扣除 15 分		
	定期清洗保温水箱每年一次	未提交维保记录，每发现一次扣除 5 分	15	
		有故障或异常不汇报，每发现一次扣除 5 分		
		未符合清洗次数要求， 直接扣除 15 分		
	维保记录填写及时、完整	如不符合要求，每发现一次扣除 2.5 分	10	
故障响应	接到甲方通知后 60 分钟内到达现场并及时处理。	60-90 分钟内到场，每发现一次扣除 5 分	20	
		90-120 分钟内到场，每发现一次扣除 10 分		
		120-180 分钟内到场，每发现一次扣除 15 分		
		180 分钟后到场， 直接扣除 20 分		
规范操作	维保人员现场操作应符合安全操作规程和医院管理规定	如不符合要求，每发现一次扣除 1 分	5	
其他	提供热水设备方面的培训和技术指导。	无正当理由拒不提供协助的，每发现一次扣除 2.5 分	5	